

**Teknisk drift****Vedlegg til standard bestemmelser**

I tillegg til KS standard abonnementsvilkår administrative bestemmelser gjelder i Farsund kommune følgende særbestemmelser, vedtatt av kommunestyret 16.06.09:

- Kommunen har adgang til å utføre nødvendig arbeid på privat vann- og avløpsanlegg i forbindelse med anlegg og vedlikehold av offentlige ledningsnett.
- Kommunen avgjør i forbindelse med dette i hvilken utstrekning det skal foretas reparasjon eller utskifting.
- §1.7 Myndighet for dispensasjon fra reglementet delegeres Teknisk Utvalg.
- §2.1 Myndighet for saksbehandling av søknad for tilkobling til kommunal vann og/eller avløpsnett delegeres rådmannen.
- §3.1 Alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift av private vann og avløpsanlegg bæres av abonnenten med følgende unntak: Utgifter ved forlengelse av stikkledning og omkobling til hovedledning når kommunen separerer avløpsledninger og skifter/omlegger hovedledninger. Kummer, stengeventiler m.v. som med ... (se videre §3.1 i administrative bestemmelser).
- Ansvaret for stikkledningen forblir hos abonnenten fullt ut også etter tiltak utført med hjemmel i § 3.1.
- Reglement er gjeldene fra 01.01.06

I tillegg til KS standard abonnementsvilkår tekniske bestemmelser gjelder i Farsund kommune følgende særbestemmelser:

- Det er uten tillatelse fra kommunen ikke tillat å anbere offentlig vannledning i endekum. Anbering bør ha en minste avstand på 30 meter fra endekum.

I tillegg til KS standard abonnementsvilkår tekniske bestemmelser gjelder i Farsund kommune følgende nærmere tekniske bestemmelser:

Paragraf	Standard reglement, tekniske bestemmelser	Farsund kommune
§2.1	Kommunen angir minste trykk i tilknytningspunkt for vann.	2 bar
§2.3.2	Frostfri dybde for vannledning oppgis av kommunen.	1,2 meter
§2.3.3	Kommunen bestemmer hvilken metode skal benyttes for tilknytning på offentlig vannledning.	Etter VA Miljøblad nr. 7
§2.3.3	Kommunen kan stille krav til innmåling av tilknytningspunkt for vann.	Ja
§2.3.3	Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme vannrør for bestemmes av kommunen.	0,5 meter
§2.3.3	Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må anberede parti på hovedledningen for vann utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode.	Plugging
§3.1	Kommunen kan fastsette nærmere regler for bortledning av overvann og grunnvann.	Kommunen stiller ikke nærmere regler
§3.2.2	Frostfri dybde for avløpsledning oppgis av kommunen.	1,2 meter
§3.2.9	Kommunen bestemmer hvilken metode skal benyttes for tilknytning på offentlig avløpsledning.	Etter VA Miljøblad nr. 33
§3.2.9	Kommunen kan stille krav til innmåling av tilknytningspunkt for avløp.	Ja
§3.2.9	Minste avstand mellom tilknytningspunkter på	0,5 meter

	samme avløpsrør bestemmes av kommunen.	
--	--	--